

ರವರಿಗೆ,

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

ಶಿಲ್ಕರ್ಕರ್ ನೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್

ಮೈಸೂರು

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:-ನೀರಿನ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ (ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾಬ್ ವಿಧಾನ) ಒಳಪಡಿಸಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ.

\*\*\*\*\*


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ : 07.08.2022 ರಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸ.	ನೀರಿನ ಮೂಲ	ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳ	ಸಂಗ್ರಹ ವೇಳೆ	100 ಎಂ.ಎಲ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂದಾಜುಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ	ಫಲಿತಾಂಶ,
1	ಅಕ್ಕಾಗಾರ್ಡ್ ನೀರು	ಶಿಲ್ಕರ್ಕರ್ ನೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಹೆಬ್ಬಾಲ್, ಮೈಸೂರು	10.30 AM	<1	ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ

**Interpretation**

100 ಎಂ.ಎಲ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ	ಫಲಿತಾಂಶ
0	ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ
1 ರಿಂದ 3	ತ್ಯಕ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ/ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ
4 ರಿಂದ 9	ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ
≥ 10	ತ್ಯಕ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲ/ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

  
ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,  
ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ,  
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.